

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
656006, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, тел. 54-07-32, E-mail mchs@ab.ru
Отделение по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР
656023, г. Барнаул, ул. Германа Титова, 5, тел. 33-45-24, факс 33-45-23,
E-mail: 33-45-23@mail/ru**

Предписание № 57/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №103 «Золотой ключик» общеразвивающего вида
в лице заведующего - Грищенко Лидии Николаевны**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 57 от «1» марта 2019 г. начальника отделения по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период времени 21.03.2019 с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительностью 3 час. 00 мин. проведена плановая / выездная проверка в отношении юридического лица - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №103 «Золотой ключик» общеразвивающего вида, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Алтайский край, г.Барнаул, ул. Петра Сухова 56 корп.А., ул. Петра Сухова 56 корп.Б.

проверку проводил(а): старший инспектор отделения по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Ганноченко Станислав Николаевич,

совместно с: Грищенко Лидия Николаевна - заведующий МБДОУ «Детский сад №103 «Золотой ключик»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Лестничные клетки не имеют дверей с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах в здании по адресу: г. Барнаул, ул. Петра Сухова, 56 А (корпус А)	п. 6.18 СНИП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	01.08.2019	
2	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на систему противопожарной защиты объекта, здания по адресу: г.Барнаул, ул. Петра Сухова, 56 А (корпус А)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г.	01.08.2019	
3	Лестничные клетки не имеют дверей с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах в здании по адресу: г. Барнаул, ул. Петра Сухова, 56 Б (корпус Б)	п. 6.18 СНИП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	01.08.2019	

4	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на систему противопожарной защиты объекта, здания по адресу: г.Барнаул, ул. Петра Сухова, 56 Б (корпус Б)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г.	01.08.2019	
---	---	---	------------	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения по Октябрьскому району
ТО НДиПР №1 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Ганноченко С.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

«21» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

Заведующий МБДОУ - Грищенко Лидия Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

«21» марта 2019 г.

Телефон доверия ЦУС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
656006, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, тел. 54-07-32, E-mail mchs@ab.ru
Отделение по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР
656023, г. Барнаул, ул. Германа Титова, 5, тел. 33-45-24, факс 33-45-23,
E-mail: 33-45-23@mail/ru

Предписание № 57/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №103 «Золотой ключик» общеразвивающего вида
в лице заведующего - Грищенко Лидии Николаевны**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 57 от «1» марта 2019 г. начальника отделения по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период времени 21.03.2019 с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительностью 3 час. 00 мин. проведена плановая / выездная проверка в отношении юридического лица - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №103 «Золотой ключик» общеразвивающего вида, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Алтайский край, г.Барнаул, ул. Петра Сухова 56 корп.А., ул. Петра Сухова 56 корп.Б.

проверку проводил(а): старший инспектор отделения по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Ганноченко Станислав Николаевич,

совместно с: Грищенко Лидия Николаевна - заведующий МБДОУ «Детский сад №103 «Золотой ключик»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствует второй эвакуационный выход из групп № 9 и № 10, расположенных на втором этаже здания по адресу: г. Барнаул, ул. Петра Сухова, 56 Б (корпус Б)	п. 6.12*; п. 6.13*; п. 6.30* СНИП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользо-

ваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения по Октябрьскому району
ТО НДиПР №1 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Ганноченко С.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

«21» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

Заведующий МБДОУ - Грищенко Лидия Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

«21» марта 2019 г.

Телефон доверия ЦУС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219)